2021年 12月4日　　環 境 測 定 値

対象	場所	各規制基準		自社管理測定頻度	自社管理測定結果						
			社内規制値		項目		朝				備考欄
臭気	低濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の記録	測定時間	8:42				
						6段階臭気強度の判定	1				
						臭質の判定	⑥				
				0時～23時	ニオイセンサ値(臭気指数相当値)		最大値 ：10未満		最小値 ：10未満	平均値 ：10未満	
	高濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の記録	測定時間	8:37				
						6段階臭気強度の判定	1.5				
						臭質の判定	⑥				
				0時～23時	ニオイセンサ値(臭気指数相当値)		最大値 ：21		最小値 ：19	平均値 ：20	
	敷地境界部 東西南北地点	12	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	東	西	南	北	
						測定時間	13:20	13:26	13:22	13:30	
						6段階臭気強度の判定	0	0	0	0	
						臭質の判定	判定不能	判定不能	判定不能	判定不能	
						ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満	10未満	10未満	10未満	
	敷地外 定点:長池公園	なし	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	長池公園丘(北東)				
						測定時間	13:36				
						6段階臭気強度の判定	0				
						臭質の判定	判定不能				
						ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満				
	敷地境界から風下 約200m以内地点	なし	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	八王子市学校給食センター横(北東風下)				
						測定時間	13:45				
						6段階臭気強度の判定	0				
						臭質の判定	判定不能				
						ポータブルニオイセンサ値 (臭気指数相当値)	10未満				
騒音	敷地境界(4点)	騒音規制法									備考欄
		午前1回	60dB以下 西は 50dB以下	毎日1回	作業者の記録	測定位置	東	西	南	北	
						測定時間	13:21	13:28	13:24	13:19	
						騒音計の値(dB)	46	49	45	46	
排水	中和槽出口	下水道法									
		pH		毎日1回	作業者の記録	測定時間	9:08				
		5.7～8.7	5.8～8.6			pHメータの値	7.21				

臭質判定:① ツンとするアンモニア臭混ざり堆肥臭　② 堆肥臭　③ 塩素臭　④ 腐った魚のようなにおい　⑤ 刺激的な酸っぱいにおい　⑥ その他
6段階臭気強度表示法:　0:無臭　1:やっと感知できるにおい　2:何のにおいか判る弱いにおい　3:楽に感知できるにおい　4:強いにおい　5:強烈なに