2024年 3月16日　　環 境 測 定 値

対象	場所	各規制基準 悪臭防止法	各規制基準 社内規制値	自社管理測定頻度	自社管理測定結果 項目		朝				
臭気	低濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の記録	測定時間	9:17				
						6段階臭気強度の判定	1				
						臭質の判定	⑥				
				0時～23時	ニオイセンサ値（臭気指数相当値）		最大値 ：14				最小値 ：13　平均値 ：13
	高濃度用脱臭装置排出口	27	24	毎日1回	作業者の記録	測定時間	9:06				
						6段階臭気強度の判定	1.5				
						臭質の判定	⑥				
				0時～23時	ニオイセンサ値（臭気指数相当値）		最大値 ：19				最小値 ：18　平均値 ：18
	敷地境界部 東西南北地点	12	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	東	西	南	北	
						測定時間	14:41	14:46	14:43	14:50	
						6段階臭気強度の判定	0	0	0	0	
						臭質の判定	判定不能	判定不能	判定不能	判定不能	
						ポータブルニオイセンサ値（臭気指数相当値）	10未満	10未満	10未満	10未満	
	敷地外 定点:長池公園	なし	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	長池公園丘（南西）				
						測定時間	14:55				
						6段階臭気強度の判定	0				
						臭質の判定	判定不能				
						ポータブルニオイセンサ値（臭気指数相当値）	10未満				
	敷地境界から風下 約200m以内地点	なし	12	毎日１回	作業者の記録	測定位置	よこやま道方面口から100m先(南西風下)				
						測定時間	14:58				
						6段階臭気強度の判定	0				
						臭質の判定	判定不能				
						ポータブルニオイセンサ値（臭気指数相当値）	10未満				
騒音	敷地境界（4点）	騒音規制法									備考欄
		午前1回	60dB以下 西は 50dB以下	毎日1回	作業者の記録	測定位置	東	西	南	北	（西）多少車の影響あり（工場音聞こえない）
						測定時間	15:07	14:48	14:45	14:40	
						騒音計の値（dB）	47	50	48	47	
排水	中和槽出口	下水道法									
		pH		毎日1回	作業者の記録	測定時間	9:11				
		5.7～8.7	5.8～8.6			pHメータの値	7.02				

日